



Rana kommune  
Postboks 173  
8601 MO I RANA

Deres ref.:  
2017/2669 - 2

Vår ref.:  
2017/1665

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Odd Arve Horsdal,

Dato:  
09.11.2017

## Tilsyn – Svar vedrørende Branntilsynsrapport helgelandssykehuset Mo i Rana 2017

Viser til rapport etter tilsyn 3. oktober 2017 (vedlagt til kopimottakere).

Avvik / merknad nr.	Status / tiltak	Frist / ansvarlig
Avvik 1 (HMS-målsettinger vedrørende brann ikke med i virksomhetens internkontrollsystem.)	Forslag til brannrelaterte HMS-målsettinger. (Involver HMS-rådgiver.)	30.11.2017 / V. Smalås
	Ved rullering av HMS handlingsplaner, inkluderes brann.	28.02.2018 / J. Ofstad
Avvik 2 (Kontroll og oppfølging av bygningsmessige og branntekniske installasjoner.)	Periodiske kontroller, både interne og eksterne, legges i FDV-systemet Lydia.	30.11.2017 / V. Smalås
	Oppfølging av kontroller og avvik i Lydia.	Løpende / R. Flønes
Avvik 3 (Beskrivelse av branntekniske installasjoner revideres.)	Eksisterende beskrivelse revideres.	30.11.2017 / V. Smalås
Avvik 4 (Ikke alle ansatte deltar på brannøvelser.)	Opplegget med årlige brannøvelser for alle videreføres.	Løpende / R.Flønes
	Sjekke muligheten for å få teoridel, samt bekreftelse på øvrig brannopplæring i kompetansesystemet «Campus».	30.11.2017 / J. Ofstad
	Videreutvikle avdelingsvise evakueringsøvelser.	Løpende / R. Flønes

Med vennlig hilsen

Odd Arve Horsdal

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.*